



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD

CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89

Praça Independência, 100
CEP 13370-000 RAFARD-SP

TELEFONE: (19) 3496 7520

FAX: (19) 3496 7539

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.º 27/2019

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Divulgamos, para conhecimento de todos os interessados, os questionamentos e as respostas referentes ao certame licitatório em epígrafe:

1-) A medida de 60 cm trata-se de passagem livre ou com aro?

Resposta: 60 cm trata-se de medida para passagem livre.

2-) Qual a classe de resistência, ou seja, quanto peso o tampão deve suportar?

Resposta: Capacidade de 15 toneladas.

3-) Deve ser composto de anel elástico ou deve ser usinado?

Resposta: Com anel.

4 -) São medidas exigidas pelo padrão NBR 10160?

Resposta: Sim.


5-) Poderiam nos disponibilizar FOTO/DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO solicitado no EDITAL?

Resposta: Fotos, sim.



010985

FAC





ESGOTO

SERVIDOR

CASA







